Zeichenerklärung

- best. Regenwasserkanal
- best. Mischwasserkanal

Sanierung

- Erneuerung (offene Bauweise)
- Renovierung (Schlauchlining)
- Reparatur (partielle Sanierung)
- keine Sanierung
- außer Betrieb / stillzulegen
- 0 - 5 — Zustandsklassen nach DWA-M 149-3 (0 = sofort, 5 = kein Handlungsbedarf)
- F / E / A — Feuchtigkeit / eindringendes Wasser / Exfiltration



Auftraggeber	SCHWÄBISCH GMÜND Tiefbauamt und Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stadt Schwäbisch Gmünd Tiefbauamt und Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waisenhausgasse 1-3, 73525 Schwäbisch Gmünd Tel. 07171.603-6610, Fax -6699
Planung	hiller+hofele io. Ingenieure GbR hiller+hofele Ingenieure GbR Ulmenstraße 7, 73066 Uhingen Tel. 07161.656 099-0, Fax -9 hallo@hiller-hofele.de

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Landkreis	Ostalbkreis	Plan-Nummer	2.3
Stadt	Schwäbisch Gmünd		
Gemarkung	Schwäbisch Gmünd	Plan-Größe:	95,0 x 75,0cm

Stadt Schwäbisch Gmünd
Stadtteil Lindach

Eigenkontrollverordnung, TV-Auswertung

Sanierungsverfahren, Lageplan 3

	Datum	Zeichen
bearbeitet	24.05.24	Schneider
geprüft		

Maßstab: 1 : 1000

Aufgestellt: Uhingen, 24.05.2024	Genehmigt:
Gesehen:	

S:\03_Projekte\Schwäbisch Gmünd\2017-028 Lindach TV-Auswertung\01_Planung\10_Autocad\Lindach.dwg